



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
ASTI

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI  
[com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it)

**Pratica n. 114626**  
(da citare nella corrispondenza)

A CAREDIO MAURIZIO  
Rappresentante Legale della  
CAREDIO GROUP S.R.L.  
PIAZZA ALFIERI,  
14100 - ASTI  
c/o [provincia.asti@cert.provincia.asti.it](mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it)  
[luigi.garioni@ingpec.eu](mailto:luigi.garioni@ingpec.eu)

E p.c. Sig. Sindaco del Comune di  
MONTEGROSSO D'ASTI

**OGGETTO: Tipo di Procedimento Valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011) - Richiesta integrazioni**  
**Ragione sociale:** CAREDIO GROUP S.R.L.  
**Indirizzo dell'attività:** MONTEGROSSO D'ASTI, VIA BAGNERIO, 1/A  
**Descrizione Attività:** Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq  
**Codice attività DPR 151/2011:** 70.2.C  
**Istanza del:** 29.03.2019

Con riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che la documentazione trasmessa è incompleta in quanto non vengono trattate in modo esaustivo le seguenti misure di prevenzione e/o protezione:

1. *Accessibilità al perimetro del fabbricato per i mezzi di soccorso, prendendo come riferimento quanto previsto ad esempio dal punto 2.1.3 del DM 19/8/1996;*
2. *Caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco della tettoia sotto la quale termina il percorso d'esodo protetto da filtro a prova di fumo proveniente dal deposito adiacente posto in adiacenza;*
3. *Individuazione sull'elaborato grafico della postazione ricarica carrelli elettrici;*
4. *Individuazione della superficie totale e della disposizione delle aperture di areazione;*
5. *Interferenza del nuovo deposito in oggetto con le aperture di areazione del deposito esistente posto in adiacenza;*
6. *Tipo di alimentazione idrica.*

Inoltre, si ritiene necessario provvedere alle seguenti modifiche delle specifiche proposte nel progetto:

1. La procedura d'emergenza e i dispositivi per gestire la chiusura del portone antincendio tra il deposito in progetto e quello esistente devono essere estesi anche al personale presente nel deposito esistente e azionabili dall'interno di quest'ultimo;
2. Sia apposta apposita cartellonistica di avvertimento della presenza dell'impianto fotovoltaico in conformità alla nota DCPREV n. 1324 del 7/12/2012;
3. I pulsanti di segnalazione manuale dell'allarme antincendio siano posizionati presso le uscite di emergenza e in modo da essere raggiungibili con percorsi massimi di 30 m;
4. Incrementare l'illuminazione di emergenza nella zona uffici in riferimento soprattutto ai percorsi delle vie d'esodo e ai locali di sgombero al primo piano posti lungo la parete esterna;
5. Prevedere dispositivi di allarme ottico-acustico anche all'interno dell'attività;
6. La porta del corridoio che al primo piano della zona uffici conduce dallo spogliatoio femminile alle scale deve potersi aprire nel verso dell'esodo.

Pertanto, ai fini dell'esame del progetto è necessario provvedere al perfezionamento dell'istanza facendo pervenire la documentazione sopra elencata entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 241/90.

Si precisa che:

- La documentazione integrativa si deve limitare al puntuale riscontro alle osservazioni riportate nella presente nota in quanto sostituzioni integrali di elaborati agli atti e/o nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite sono da intendersi soggette nuovamente alla procedura di cui all'art.3 del DPR 151/2011 secondo quanto previsto dalla Lettera Circolare P1010 del 18/07/2005;
- In caso di mancato riscontro alla presente entro il termine indicato, l'istruttoria in argomento si concluderà esclusivamente sulla base della documentazione attualmente agli atti;
- la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n.72 del 16/05/2018 (reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)) ed inoltrata, ai sensi dell'art.63 comma 3bis del D.Lgs. 82/2005, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227

del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m);

Nelle more di quanto sopra, i termini del procedimento di cui all'art.3 del DPR 151/2011 sono sospesi.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Sottoscritto con firma elettronica  
**Il Responsabile del Procedimento Tecnico**  
Ing. Gerardo RATTI

Sottoscritto con firma digitale  
**Il Comandante**  
Ing. Emanuele GISSI