

Committente: **EUROFIRGAT**  
C.so Brescia 62  
TORINO

Impresa esecutrice: **GIBERTI Snc**  
VILLASTELLONE

**Pozzo n. 2 trivellato nel 1967:**

da metri	0,00	a metri	50,00	argilla mista
	50,00	“	68,00	argilla blu
	68,00	“	70,00	argilla gialla
	70,00	“	138,00	argilla blu
	138,00	“	143,00	sabbia blu
	143,00	“	170,00	argilla blu
	170,00	“	172,00	conglomerato
	172,00	“	181,00	argilla sabbiosa
	181,00	“	187,00	argilla sabbiosa
	187,00	“	190,00	sabbia compatta
	190,00	“	199,00	ghiaietto
	199,00	“	201,00	argilla blu
	201,00	“	207,00	sabbia arenaria
	207,00	“	210,00	argilla sabbiosa con conchiglie
	210,00	“	218,00	sabbia compatta
	218,00	“	223,00	argilla sabbiosa
	223,00	“	227,00	conchiglie e poca sabbia
	227,00	“	229,00	argilla sabbiosa
	229,00	“	233,00	sabbia granita rossa
	233,00	“	247,00	argilla sabbiosa e conchiglie
	247,00	“	253,00	conglomerato
	253,00	“	257,00	argilla con strati di sabbia a conchiglie
	257,00	“	294,50	argilla mista con strati di sabbia compatta

**La colonna di rivestimento definitiva è così formata:**

Da metri	0,00	a metri	73,00	parte cieca Ø 800
	73,00	“	74,00	cono di unione 880/400
	74,00	“	138,00	parte cieca Ø 400
	138,00	“	143,00	“ filtro “ “
	143,00	“	190,00	“ cieca “ “
	190,00	“	199,00	“ filtro “ “
	199,00	“	210,00	“ cieca “ “
	210,00	“	218,00	“ filtro “ “
	218,00	“	223,00	“ cieca “ “
	223,00	“	227,00	“ filtro “ “
	227,00	“	229,00	“ cieca “ “
	229,00	“	233,00	“ filtro “ “
	233,00	“	252,00	“ cieca “ “
	252,00	“	257,00	“ filtro “ “
	257,00	“	278,00	“ cieca “ “
	278,00	“	282,00	“ filtro “ “
	282,00	“	294,50	“ cieca “ “