

## RELAZIONE TECNICA DEL SISTEMA CLORAZIONE

L'acqua captata dal pozzo viene trattata con cloro (pompa prima clorazione) alla concentrazione di 1.2 ppm/mc.

- Successivamente staziona nelle vasche di clorazione per un tempo >30'
- dopo la sosta viene dechlorata con un passaggio nel sistema filtri (1-2-3-4) della cartina
- viene quindi trattata con cloro di copertura al dosaggio di 0.2 ppm/mc e depositata nella vasca di deposito della rete
- l'acqua di rete destinata alla produzione di acqua calda viene trattata su resine scambiatrici (5-6)

# IMPIANTO CLORAZIONE

