

DATI DI INGRESSO																			RISULTATI			
codice relazione tecnica	numero di riferimento planimetria	struttura	tipo di struttura	dimensioni LxPxH - Hmax				IMP. Elettrico	IMP. Dati	presenza zone atex	Note Massimo Bonci	carico incendio	persone presenti all'interno della zona (DATO FORNITO)	persone presenti all'interno della zona (DATO RELAZIONE)	ore annue presenza persone (DATO RELAZIONE)	persone presenti all'interno del capannone (DATO FORNITO)	persone presenti all'interno del capannone (DATO RELAZIONE)	protezioni presenti	Frequenza di danno ammissibile (IMP. ELETTRICO E DATI)	esito verifica struttura	Frequenza di danno IMPIANTO ELETTRICO	Frequenza di danno IMPIANTO DATI
PRG054-21-P001	1	LOCALE PESA	Muratura	10	7	5	7	X	X	--				5	3900	5	5	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1067	0,0916
PRG054-21-P002	2	UFFICI E SPOGLIATOI	Muratura	35	25	15	17	X	X	--		ridotto	60	80	3900	60	80	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1191	0,289
PRG054-21-P003	3	FOSSA DI RICEZIONE TMB E CSS	Muratura	100	84	12	15	X	X	2	Zone localizzate di estensione ristretta	elevato		2	80	17	38	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1201	0,1957
	4 -4b	PRETRATTAMENTO RSU						X	X	2	Zone localizzate di estensione ristretta	elevato	16	32	3900				0,1		0,1201	0,1957
	4c	FILTRO A MANICHE ESTERNO						X		20/21/22	Si tratta di filtro esterno a locale	elevato		2	240				0,1		0,1201	
	5	BIOCELLE STABILIZZAZIONE						X	X	--		elevato	1	2	2000				0,1		0,1201	0,1957
PRG054-21-P004	6	BIOFILTRI	Muratura	85	20	8	12	X	X	--				2	650		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,2293	0,1969
PRG054-21-P005	7	TETTOIA INGOMBRANTI E CARTA	Tettoia	92	62	15	17	X	X	--		elevato	6	12	3900	13	26	SPD Tipo II su impianti	0,1	AUTOPROTETTA	0,0006	0,028
	8	CAPANNONE INGOMBRANTI E CARTA	Muratura					X	X	--		ridotto	7	14	3900				0,1		0,0006	0,028
PRG054-21-P006	9	TETTOIA PER LA RICARICA DEI MULETTI	Tettoia	14	8	3	6	X		1	Zona ristretta attorno a batteria 0, 5 m			2	325		2	SPD Tipo II su impianti	0,1	AUTOPROTETTA	0,0024	
PRG054-21-P007	10	PESA E LOCALE GUARDIANI	Muratura	6	9	4	6	X	X	--				4	3900		4	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,2419	0,2194
PRG054-21-P008	11	DEPOSITO OLI	Muratura	8	9	3	6	X		-		elevato		2	650		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1133	
PRG054-21-P009	12	DISTRIBUTORE CARBURANTE	Tettoia	5	8	3	5	X	X	-		elevato		2	650		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1363	0,131
PRG054-21-P010	13	RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	Struttura in metallo	20	8	18	20	X		--				2	325		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1194	
PRG054-21-P011	14	VASCHE RACCOLTA PERCOLATO	Struttura in metallo	8	35	16	18	X	X	-		ridotto		3	650		6	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,145	0,1277
	15	GRUPPO E VASCHE ANTINCENDIO						X	X	--				3	325				0,1		0,145	0,1277
PRG054-21-P012	16	STOCCAGGIO PLASTICA (SFUSA E IMBALLATA)	Tettoia	29	65	12	15	X	X	--		elevato	3	6	3900	3	6	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1851	0,1575
PRG054-21-P013	17	RICEZIONE IMBALLAGGI	Muratura	152	45	12	16	X	X	--		elevato	4	8	3900	39	96	SPD Tipo I+II	0,1	AUTOPROTETTA	0,0275	0,1158
	18	VALORIZZAZIONE E STOCCAGGI IMBALLAGGI						X	X	--		elevato	27	54	3900				0,1		0,0275	0,1158
	19	LOCALE RISTORO + WC						X	X	--		ridotto	4	20	3900				0,1		0,0275	0,1158
	20	OFFICINA / MAGAZZINO						X	X	--		ridotto	4	8	3900				0,1		0,0275	0,1158
	21	STOCCAGGIO PLASTICA (SFUSA E IMBALLATA)						X	X	--		elevato		3	1000				0,1		0,0483	0,1158
	22	AREA ANALISI COREPLA						X	X	--				3	1000				0,1		0,2556	0,1158
PRG054-21-P015	23	STOCCAGGIO PLASTICA (SFUSA E IMBALLATA)	Muratura	100	30	12	15	X	X	--		elevato	3	6	3900	3	6	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,0969	0,0843
PRG054-21-P016	24	CABINA ELETTRICA	Muratura	18	7	4	6	X	X	--				2	650		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,261	0,1244
PRG054-21-P017	25	STOCCAGGIO LIGNOCELLULOSICO	Muratura	90	14	6	8			--		elevato	6	10	3900	6	10	nessuna		AUTOPROTETTA		
PRG054-21-P018	26	AREA DEPOSITO CASSONI SCARRABILI	Struttura in metallo	12	38	4	5			--			6	10	3900	6	10	nessuna		AUTOPROTETTA		
PRG054-21-P019	27	AREA STOCCAGGIO BOMBOLE GAS	Muratura	12	34	6	8			1/2		elevato		10	3900		10	nessuna		AUTOPROTETTA		
PRG054-21-P020	28	BAIA LEGNO SFUSO	Muratura	28	22	6	8			--		elevato		10	3900		10	nessuna		AUTOPROTETTA		
PRG054-21-P021	29	BAIA PNEUMATICI	Muratura	28	14	6	8			--		elevato		10	3900		10	nessuna		AUTOPROTETTA		
PRG054-21-P022	30	CABINA ELETTRICA 2	Muratura	10	11	4	6	X	X	--				2	650		2	nessuna	0,1	AUTOPROTETTA	0,1988	0,1664