

Spettabile **BIOBECH ENERGY** Soc. Agr. Coop.

E, p.c.:

Comune di **Buttigliera d'Asti**

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est

ASL T05

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**

Regione Piemonte

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IV, **Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta**

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Soc. **ENEL Distribuzione**

Soc. **Acquedotto della Piana S.p.A.**

OGGETTO: domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Buttigliera d'Asti.

Proponente: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY (P.IVA 01695770055)

RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Con riferimento all'oggetto si trasmettono le richieste di integrazioni fatte pervenire dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Comune di Buttigliera d'Asti.

Area Operativa - Settore Territorio - Servizio Ambiente

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

www.provincia.asti.it

Ufficio Energia

tel. 0141-433.251

mail: ambiente@provincia.asti.it

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Servizio scrivente si chiede di produrre la seguente documentazione integrativa:

- perizia giurata attestante il valore delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
- scheda tecnica fornita dal costruttore del cogeneratore dalla quale possano evincersi la potenza termica nominale in ingresso e le caratteristiche emissive del medesimo ai fini della verifica del rispetto dei fattori emissivi di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, sia in termini di NOx che di polveri totali. Si chiede, al proposito, di calcolare i fattori emissivi previsti dalla suddetta DGR e di confrontarli con le emissioni del cogeneratore espresse in mg/kWh;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314 prescrive, quale documentazione obbligatoria necessaria per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03, la presentazione di una «*relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010*». Sebbene la documentazione agli atti contenga la suddetta valutazione di idoneità, non risulta chiaro se tra firmatari e gli estensori della documentazione progettuale rientri una figura professionale idonea alla sottoscrizione di relazioni di tipo agronomico;
- nella relazione di impatto olfattivo viene dichiarato che «*la soglia di rilevabilità dell'odore di 1 uo/m³ è superata in un'area che non comprende edifici, ad eccezione della Cascina Colombaro, dove risiede il proponente, e di uno degli allevamenti (Bechis Armando) parte del consorzio che gestirà l'impianto*». Dall'esame delle mappe contenute nella suddetta relazione, sia pure con le difficoltà dovute alla scala non ottimale di riproduzione delle medesime, parrebbe rilevarsi l'interessamento di altri ricettori non riconducibili al proponente. Si chiede, pertanto, di individuare con maggior grado di dettaglio i ricettori potenzialmente disturbati (ossia quelli esposti a valori di OU_E/m^3 superiori a 1 e prossimi a 3) e di indicare gli accorgimenti che la Soc. BIOBECH ENERGY intende mettere in atto per limitare e/o compensare tale potenziale disturbo;
- si chiede di valutare la possibilità di coprire la concimaia CO in modo da limitare il più possibile la dispersione di emissioni odorogene;
- per quanto riguarda i *chiller* dedicati al raffreddamento del gas in ingresso al motore si chiede di specificare se gli stessi sono raffreddati a aria, dove la stessa non viene a contatto con nessuna sostanza. In caso di risposta affermativa la fase citata è esente da autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445. In caso contrario la fase citata deve essere oggetto di domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- per quanto riguarda gli altri aspetti legati alla componente emissiva si prende atto delle proposte della Soc. BIOBECH ENERGY relative a:
 1. carico della biomassa vegetale,
 2. copertura della prevasca V0,
 3. copertura con telo in PVC trincea T1,
 4. copertura del digestore V1,
 5. copertura della vasca V2,
 6. tracciamento in apposito registro dell'utilizzo della torcia di emergenza,
 7. limiti emissione cogeneratore, i quali dovranno devono rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., così come modificati dal D.Lgs. 183/2017, indicati nella tabella (prima colonna se la potenza termica nominale in ingresso è inferiore a 300 kW) di cui al

Punto 1.4.3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 relativa ai *“Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%”*.

Le suddette integrazioni, unitamente a quelle richieste con le note allegate, dovranno pervenire entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione all’indirizzo pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it.

La presente comunicazione sospende i termini procedurali di cui al D.Lgs 387/03, i quali inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra richiamato.

La Società proponente ha la facoltà di richiedere, entro la data sopra indicata, il differimento del termine di scadenza per la trasmissione delle integrazioni, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni; ciò comporterà anche il differimento del termine finale di conclusione del procedimento.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

La Posizione Organizzativa

*Ing. Franco Brignolo**

Il Dirigente

*Dott. Angelo Marengo**

MA/bf

*** DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Area Operativa - Settore Territorio - Servizio Ambiente

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

www.provincia.asti.it

Ufficio Energia

tel. 0141-433.251

mail: ambiente@provincia.asti.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ASTI

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI
com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it

A *Provincia di ASTI*
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Pratica n. 116730
(da citare nella corrispondenza)

*E p.c. Sindaco del Comune di Buttigliera
d'Asti*

OGGETTO: **Domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Buttigliera d'Asti - Comunicazione ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90**
Regione sociale: BIOBECH ENERGY SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Indirizzo attività: VIA MORIONDO 34, 14021 - Buttigliera d'Asti
Istanza del: 25/08/2021

Facendo seguito alla comunicazione di indizione della conferenza dei servizi ex art. 14-ter della L. 241/90 per la ditta in oggetto, si comunica che la documentazione allegata alla suddetta istanza non comprende la richiesta di valutazione progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, con allegata la documentazione tecnica indicata nell'Allegato I al DM 07/08/2012, prevista per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

A tal proposito, ai fini del rilascio del parere di competenza, si richiede che venga trasmessa suddetta documentazione. In particolare, visionati i documenti trasmessi dal proponente, l'impianto a biogas in questione è inquadrabile come attività 1.1.C e comprende l'attività 49; tuttavia, si valuti anche la possibile sussistenza di ulteriori attività soggette, quali l'attività nn. 2, 4, 12 ed altre non espressamente specificate.

Sottoscritto con firma elettronica
Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Ing. Giorgia Maria Caggiola

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante
Ing. Giuseppe Calvelli

Protocollo numero 5092
del 09/09/2021



COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

PIAZZA VITTORIO VENETO 3 – 14021 BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)
TEL. (011) 9921812 – 9921237 FAX 9921300

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

PROVINCIA DI ASTI
PIAZZA ALFIERI n. 33
14100 ASTI (AT)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN BUTTIGLIERA D'ASTI. PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY (P.IVA) - RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI

In riferimento alla comunicazione di avvio procedimento in oggetto pervenuta in data 25/08/2021 - prot. n° 4787/2021, relativamente alla realizzazione di "**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN BUTTIGLIERA D'ASTI. PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY**", con ubicazione in Buttigliera d'Asti Loc. Colombaro Fg. 10 mappale 179

SI RICHIEDONO

le seguenti integrazioni e chiarimenti:

- - Verifica rapporto di copertura del mappale 179 foglio 10 calcolato su intero lotto catastale e considerando le strutture già esistenti
- - Chiarimento in merito all'altezza della copertura vasca V2 > 7 metri e con altezza copertura di circa 10 mt
- - In merito alla viabilità locale viene rilevata la criticità di accesso alla frazione dovuta al "divieto di transito per mezzi superiori a 20t che potrebbe rappresentare un vincolo alla corretta gestione dell'impianto - si richiedono valutazione dei carichi dei mezzi utilizzati per il trasporto delle materie e del digestato ed eventuale viabilità alternativa
- - Richiesta classificazione attività insalubre ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 tramite sportello SUAP



COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

PIAZZA VITTORIO VENETO 3 – 14021 BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)

TEL. (011) 9921812 – 9921237 FAX 9921300

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOERO Geom. Marco

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio