



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ASTI

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI
com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 114626
(da citare nella corrispondenza)

A CAREDIO MAURIZIO
Rappresentante Legale della
CAREDIO GROUP S.R.L.
PIAZZA ALFIERI,
14100 - ASTI
c/o provincia.asti@cert.provincia.asti.it
luigi.garioni@ingpec.eu

E p.c. Sig. Sindaco del Comune di
MONTEGROSSO D'ASTI

OGGETTO: Tipo di Procedimento: Valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011)

Parere contrario

Ragione Sociale: CAREDIO GROUP S.R.L.

Indirizzo dell'attività: MONTEGROSSO D'ASTI, VIA BAGNERIO, 1/A

Descrizione Attività: Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq

Codice attività DPR 151/2011: 70.2.C

Istanza del: 29.03.2019

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere contrario alla realizzazione degli interventi proposti per le seguenti motivazioni:

1. Al punto 1 della richiesta integrazioni prot. 3876 del 18.04.2019 si richiedeva di affrontare il problema dell'“Accessibilità al perimetro del fabbricato per i mezzi di soccorso, prendendo come riferimento quanto previsto ad esempio dal punto 2.1.3 del DM 19/8/1996. Dagli elaborati di progetto e dalla successiva integrazione datata 02/05/2019 risulta che l'accessibilità dei mezzi di soccorso al perimetro del fabbricato sia limitata, per tratti anche piuttosto estesi, da percorsi di larghezza ridotta che porrebbero problematiche per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di soccorso. Tale larghezza ridotta non permette tra l'altro il posizionamento degli idranti UNI 70 di protezione esterna ad una distanza di sicurezza del fabbricato che tenga conto dell'altezza del fabbricato stesso.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Sottoscritto con firma elettronica
Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Ing. Gerardo RATTI

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante
Ing. Ferdinando FRANCO